

2. 投标分项报价表

项目名称:信阳师范大学学生公寓感烟系统和校园数字消防管理平台建设项目

采购编号:豫财招标采购-2025-441

包号:豫政采(2)20250591-1

包名称：信阳师范大学学生公寓感烟系统和校园数字消防管理平台建设项目

序号	设备名称		品牌	型号	规格	制造商名称	原产地 (国)	交货期	交货地点	数量	单位	单价	合价	备注
1	主机	用户信息传输装置(4G含五年服务费)	海康威视	NP-FC100(Cat1)	1、所投用户信息传输装置产品符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分：用户信息传输装置》要求，具有国家认可的权威机构出具的检验报告。 (已提供加盖公章的	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	3	台	3100	9300	不免税

					公安部检验报告复印件) 2、所投用户信息传输装置产品设备内置软件获得软件著作权证书及国家级检验中心的软件评测报告。(已提供加盖公章的报告复印件) *3、投标人所投用户信息传输装置支持消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于 1 秒，主机与软件平台通讯延迟不大于 1 秒。									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				4、投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。 ◎5、所投用户信息传输装置产品设备能接受火警信号，并在 5s 内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。 6、所投用户信息传输装置设备能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息，并上传至远程管理平台。										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					7、所投用户信息传输装置设备采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式。									
2	无线火灾报警	无线独立式感烟火灾探测报警器(4G含五年服务费)	海康威视	NP-FY300-4G(含5年移动卡)	1、所投无线独立式感烟火灾探测报警器产品符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的形式试验报告。（已提供加盖公章的报告复印件）	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	9000	台	139	1251000	不免税

				2、所投无线独立式感烟火灾探测报警器产品具有有效期内产品责任险。（已提供证明材料） 3、所投无线独立式感烟火灾探测报警器产品处于烟雾报警状态时，设备支持通过平台端远程下发指令进行烟雾报警复位,通讯方式：4G。 4、所投无线独立式感烟火灾探测报警器产品设备具有 1 个红外光信号发射管、1 个蓝										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				光信号发射管、1 个光信号接收管、1 个温湿度传感器和 1 个红外遥控接收管等内部传感器。 5、所投无线独立式感烟火灾探测报警器设备支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端。 *6、所投无线独立式感烟火灾探测报警器产品烟感的报警阈值范围不低于 0.15dB/m。（已提供										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				加盖章的检验报告复印件) 7、所投无线独立式感烟火灾探测报警器设备具有可拆卸的迷宫外壳，支持对迷宫进行检测，并给出自助清洁提示。 ◎8、所投无线独立式感烟火灾探测报警器产品具备抗水汽干扰功能，放置在 25℃、RH99%的环境下，持续 4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					注入烟雾，设备发生报警。 9、所投无线独立式感烟火灾探测报警器设备支持防拆功能，防止学生私自拆下吸烟。 10、特别说明：其中1300个为备用设备，信阳学院移交景明路西楼宇后安装。									
3	无线火灾报警器及配电	物联网声光报警器(4G含五年服务费)	海康威视	HK-SG-1124(4G)	◎1、所投物联网声光报警器报警音量及声光方式：蜂鸣指示（75~115dB），消防变频音调声响。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	390	台	265	103350	不免税

	施工				2、所投物联网声光报警器报警指示灯：1个，红色：报警，黄色：故障，绿色：状态。 ◎3、所投物联网声光报警器工作电流：待机功耗 18mA ,≤60mA（触发状态下） 4、所投物联网声光报警器工作温度：0℃~55℃ 5、所投物联网声光报警器工作湿度：≤95% 6、所投物联网声光报	司									
--	----	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					警器产品符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（已提供加盖公章的报告复印件）									
		线管	定制	JDG 管	1、KBG/JDG 金属穿线管，配金属管卡，金属锁母，明装施工	浙江泰瑞安电气有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	2500	米	4.5	11250	不免税
		五孔插座	雷士电	定制	1、10A 暗装五孔插座，配明装底盒，明装施工	珠海市正通电工实业	中国	自合同生效之日起 90 天内供	招标人指定地	390	套	23	8970	不免税

			工			有限公司		货完毕并 验收合格	点					
		电源线	郑 星	BV2. 5	1、BV2.5 单芯铜硬线， 100m/卷，穿管/桥架 穿线施工	郑州第 三电缆 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	1200 0	米	3.6	43200	不 免 税
		电源线	郑 星	BV4. 0	1、BV4.0 单芯铜硬线， 100m/卷，穿管/桥架 穿线施工	郑州第 三电缆 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	1000	米	5.8	5800	不 免 税
		配电箱	正 泰	NEX 5-C	1、8 位配电箱，配 2P40A 空开 1 个， 2P16A 空开 2 个,明装 施工	正泰集 团股份 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并	招标 人指 定地 点	40	套	180	7200	不 免 税

								验收合格						
4	无线火灾报警	物联网手动报警按钮（4G含五年服务费）	海康威视	J-SAP-HK1104(4G)	◎1、所投物联网手动报警按钮产品电池使用寿命：不少于3年，通讯方式：4G。 2、所投物联网手动报警按钮产品工作电流：待机状态$\leq 30\mu A$，报警状态$\leq 60mA$ 3、所投物联网手动报警按钮产品工作温度：0℃~55℃ 4、所投物联网手动报警按钮产品工作湿度：$\leq 95\%$ 5、所投物联网手动报	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	390	台	210	81900	不免税

					警按钮产品符合 GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（已提供加盖公章的报告复印件）									
5	消防 管网 监测	无线液 位监测 器（水箱 液位） （含5年 流量卡）	海 康 威 视	NP-F SC21 0-4G(10米)	1、所投无线液位监测器（水箱液位）产品 远程配置参数：报警 阈值、心跳周期、采 样周期、波动周期。 2、所投无线液位监测器（水箱液位）产品 LED 屏幕显示电池电	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	3	台	2000	6000	不 免 税

					量、信号强度、液位值、设备当前状态等。 3、所投无线液位监测器（水箱液位）产品可使用在户外环境，防水等级 IP68。 4、所投无线液位监测器（水箱液位）产品设备应能定时向管理平台发送心跳包，当每次断网或断电恢复后，设备应能立即向平台发送心跳包。 ◎5、所投无线液位监测器（水箱液位）产品设备具有数据存储										
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					功能，应能保存故障、报警、操作等事件类型记录，每种事件类型记录可存储数量应大于等于 500 条。 6、所投无线液位监测器（水箱液位）产品能支持远程或本地固件升级，升级前后配置参数保持不变。									
6	消防管网监测	无线液压监测器（喷淋末端）（含 5 年流量卡）	海康威视	NP-F SC20 0-4G	1、所投无线液压监测器（喷淋末端）设备能定时向管理平台上报数据，上报周期和采集周期可通过管理平台配置。上报的数	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	2	台	1800	3600	不免税

				据包括：电量修正值、屏蔽状态、传感器配置参数、采样周期、心跳周期等参数。 2、所投无线液压监测器（喷淋末端）设备能定时向管理平台发送心跳包，当每次断网或断电恢复后，设备应能立即向平台发送心跳包。 3、所投无线液压监测器（喷淋末端）无设备外壳防护等级为IP68。 *4、辐射骚扰：所投										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					无线液压监测器（喷淋末端）设备需符合电磁兼容强制性国家标准要求，测试频率不低于 30MHz，限值要求为 Class A 标准（需提供加盖公章的检验报告复印件）； 5、所投无线液压监测器（喷淋末端）设备产品具有计量器具型式批准证书。 ◎6、所投无线液压监测器（喷淋末端）电池供电可正常工作 3 年，测量范围：									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					0~2.5MPa, 响应时间 ≤6mS, 功耗≤1.2mA。									
7	智能 巡检 系统	巡检电 子标签 NFC	海 康 威 视	NP-F RC10 0	1、所投巡检电子标签 NFC 卡 通 讯 协 议： ISO14443A 2、所投巡检电子标签 NFC 卡 通 信 频 率： 13.56Mhz 3、所投巡检电子标签 NFC 卡 通 信 距 离： 4.5-5cm 4、所投巡检电子标签 NFC 卡 容 量：888 字 节 5、所投巡检电子标签 NFC 卡 可 擦 写 次 数：	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	1000	张	28	28000	不 免 税

					不小于 10 万次 6、所投巡检电子标签 NFC 卡使用温度： -10~50℃									
8	智能 巡检 系统	手持巡 检终端 (PDA)	海 康 威 视	DS- MDT 102/3 2G/G LE(A)	1、巡更手持机 2、所投手持巡检终端 (PDA) 配置为 ARM 四核 2.0GHz 处理器， 2GB RAM ， 32GB ROM 3、所投手持巡检终端 (PDA) 后置 1300 万 PDAF 相位对焦摄像 头，前置 500 万像素 相机 4、所投手持巡检终端	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	3	台	3800	11400	不 免 税

					（PDA）支持 4G 全网通，支持北斗定位。 *5、所投手持巡检终端（PDA）防水、防尘、防摔（IP68）,支持不少于 1.5 米防摔，适合全天候野外作业 NFC 近场通讯。 ◎6、所投手持巡检终端（PDA）电池容量不低于 5000mAh									
9	可视化大屏	86 寸及以上监视器大屏	海康威视	DS-D5A86FB/E	1、86 寸及以上智能交互显示系统 2、所投 86 寸以上监视器大屏支持 2400W 拍照，屏幕支持	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	2	台	19500	39000	不免税

					3840*2160 分辨率， 60Hz 高刷新率，4K 超清防眩光显示，让 画面高清不闪烁，给 您带来更好的身临其 境感； 3、所投 86 寸以上监 视器大屏显示尺寸： 86 inch LED 背光源 ◎4、所投 86 寸以上 监视器大屏可视角不 低于 178°(H)/178°(V) 5、所投 86 寸以上监 视器大屏连续使用 时间：7x24 小时 6、所投 86 寸以上监	司										
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					视器大屏触摸方式： 红外触控 7、所投 86 寸以上监 视器大屏玻璃：防眩 光、防爆钢化玻璃 8、所投 86 寸以上监 视器大屏触控响应速 度：<10ms 9、所投 86 寸以上监 视器大屏工作湿度： 10%~90% RH 10、所投 86 寸以上监 视器大屏 OPS 配置为 I5 CPU、8G 内存、 256GB SSD									
1	数字	系统管	海	Infovi	所投数字消防综合管	杭州海	中国	自合同生	招标	1	套	32060	32060	不

0	消防 综合 管理 平台	理	康 威 视	sion FireP rotect ion 智 慧消 防综 合管 理平 台	理平台系统管理，包 含人员及组织管理、 用户管理、安保区域 管理、设备管理、图 上监控、事件联动等 功能。 一、人员及组织管理 1、所投数字消防综合 管理平台支持组织的 增删改查； 2、所投数字消防综合 管理平台支持批量添 加组织； 3、所投数字消防综合 管理平台支持组织的 导入和导出；	康威视 数字技 术股份 有限公 司		效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	人指 定地 点						免 税
---	----------------------	---	-------------	---	---	-------------------------------	--	--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--------

				4、所投数字消防综合管理平台支持同级组织手动排序； 5、所投数字消防综合管理平台支持下级组织移动到上级组织； 6、所投数字消防综合管理平台支持人员信息增删改查，包括人员基本信息、人脸、指纹、卡片； 7、所投数字消防综合管理平台支持人员信息的导入和导出； 8、所投数字消防综合管理平台支持人员基										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				基础信息字段自定义配置； 9、所投数字消防综合管理平台支持更改人员所属组织； 10、所投数字消防综合管理平台支持在人员添加界面直接发卡、退卡； 二、用户管理 11、所投数字消防综合管理平台支持角色的增删改查； 12、所投数字消防综合管理平台支持配置不同角色权限，包括										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 13、所投数字消防综合管理平台支持角色关联平台用户； 14、所投数字消防综合管理平台支持用户增删改查； 15、所投数字消防综合管理平台支持用户组增删改查，可对不同职责的用户进行分类管理； 16、所投数字消防综合管理平台支持用户										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				基本信息管理，可实名关联人员姓名； 17、所投数字消防综合管理平台支持用户的导入和导出； 18、所投数字消防综合管理平台支持用户启用、禁用； 19、所投数字消防综合管理平台支持用户安全管理，可绑定用户 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 20、所投数字消防综合管理平台支持用户										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					关联角色，通过给用户绑定相应角色的方式给用户配置不同的系统权限； 三、安保区域管理 21、所投数字消防综合管理平台支持安保区域的增删改查； 22、所投数字消防综合管理平台支持批量添加安保区域； 23、所投数字消防综合管理平台支持安保区域的导入和导出； 24、所投数字消防综合管理平台支持安保									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				区域级联，支持启用和关闭国标级联； 25、所投数字消防综合管理平台支持区域树从非级联切换至级联； 26、所投数字消防综合管理平台支持修改级联编码； 四、设备管理 27、所投数字消防综合管理平台支持消防设备管理的增删改查、导入导出移动。 包括如下几个系统的设备：火灾报警、视										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				频图像预警、电气火灾、可燃气体、消防用水、充电桩、灭火器、数据网关等系统的设备管理 28、所投数字消防综合管理平台支持安防设备管理的增删改查，包含视频监控设备、门禁设备。 五、图上监控 29、所投数字消防综合管理平台支持在线、离线的 GIS 地图（谷歌、高德、自定义）；										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				30、所投数字消防综合管理平台支持 png、jpg 格式的静态地图； 31、所投数字消防综合管理平台支持添加资源上图，资源类型包括：监控点、门禁点、传感器、消防设备、传感器等； 32、所投数字消防综合管理平台支持单击消防设备资源，查看资源状态和历史报警； 33、所投数字消防综合管理平台支持展示										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				实时报警事件。事件发生时，地图上资源点会改变颜色并闪烁； 34、所投数字消防综合管理平台支持查看实时事件详情，详情信息包括事件级别、状态、发生时间、处理意见、所属区域/位置、事件源、事件类型； 六、事件联动 35、所投数字消防综合管理平台支持事件规则配置：支持指定										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				事件发生的类型：视频事件、门禁事件、消防事件等； 36、所投数字消防综合管理平台支持联动在 CS 客户端自动弹出事件关联的预览画面、回放画面、事件图片、弹视频画面叠加事件信息，控制语音对讲，播放提示音，语音播报（内容可自定义编辑）； 37、所投数字消防综合管理平台支持联动推送事件关联通道的										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				实时画面在电视墙上显示； 38、所投数字消防综合管理平台支持联动上墙画面与普通上墙画面可通过标记区分； 39、所投数字消防综合管理平台支持用户自行选择联动监控点上墙持续时间； 40、所投数字消防综合管理平台支持联动保存事件对应通道的录像片段、抓拍图片； 41、所投数字消防综										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					合管理平台支持自动打开事件关联报警输出； 42、所投数字消防综合管理平台支持联动通道云台自动转到指定预置点、巡航路径或者轨迹的动作； 43、所投数字消防综合管理平台支持联动指定门禁点开门； 44、所投数字消防综合管理平台支持联动发短信到指定用户手机。 七、系统对接：所投										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					数字消防综合管理平台系需与原有校园安全管理平台无缝对接。									
		消控工作台	海康威视	Infovision FireProtection 智慧消防综合管理平台	所投数字消防综合管理平台消控工作台，为消控室工作人员提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	套	25500	25500	不免税

				置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 1、所投数字消防综合管理平台支持查看真实火警数、今日报警数、未处理报警数、今日隐患数、未处理隐患数和屏蔽传感器的数量。 2、所投数字消防综合管理平台支持白色系										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					和黑色系的切换。 3、所投数字消防综合管理平台支持接受报警时，通过电脑语音进行报警内容的播报，查看报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。 4、所投数字消防综合管理平台支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选，支持报警的批量处理。 5、所投数字消防综合管理平台支持对疑似										
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				火警的判断。 6、所投数字消防综合管理平台支持查看报警的操作记录、查看联系人及联系方式、设备操作、输入处理意见，并将报警处理为核实中、误报、测试、火警等。 7、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患，查看隐患信息、位置信息、隐患日历及隐患图片；隐患类型包含巡查隐患、一键上报隐患、防火检										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					查隐患、岗位自查隐患、设备故障及误报隐患									
		火灾报警监测	海康威视	Infovision FireProtection 智慧消防综合管理平台	1、所投数字消防综合管理平台支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、NB 类独立式烟温感、Lora 网关、气体灭火控制器等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收。 2、所投数字消防综合管理平台支持对独立式烟温感设备、Lora 主机等设备，进行远	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	套	27500	27500	不免税

					程消音、复位的操作。 3、所投数字消防综合管理平台支持接入气体灭火控制器后，在消控工作台接收报警时对设备进行启动、强制启动及停止的操作。									
		防火巡查	海康威视	Infovision FireProtection 智慧消防综合管	所投数字消防综合管理平台支持防火巡查，管理员根据消防设施和巡查标准，可配置巡查点和制定巡查计划，给巡查员派发巡查任务。巡查员根据巡查任务，通过	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	套	21000	21000	不免税

				理平 台	通过手机 APP 扫描或 NFC 识别巡查点进行巡查，并反馈巡查结果，发现隐患时实时上报至平台。 1、所投数字消防综合管理平台支持巡查点管理：支持巡查点的添加导入、导出，配置巡查点的巡查方式（二维码/NFC 巡查卡），关联消防设施信息，查看巡查标准。支持巡查二维码的批量下载。 2、所投数字消防综合										
--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				管理平台支持巡查计划管理：支持按巡查周期、巡查员、开始和结束日期、巡查点，配置巡查计划。 3、所投数字消防综合管理平台支持查看和导出巡查任务。 4、所投数字消防综合管理平台支持在 APP 端接收、处理巡查任务，通过扫描巡查二维码/手机靠近 NFC 卡，进行巡查，查看巡查任务、提交巡查结果。支持离线巡查。										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		消防单位信息管理	海康威视	Infovision FireProtection 智慧消防综合管理平台	1、所投数字消防综合管理平台支持消防单位信息管理，主要包含单位基本信息管理、建筑物管理、消防人员管理、消控室管理、扑救力量管理、制度职责、维保合同管理几个模块，实现对单位基本信息进行管理和归档。并提供单位档案，以单位为入口，查看各个单位的基础信息、报警信息、隐患信息、安全评分信息等。	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	套	18000	18000	不免税
--	--	----------	------	--------------------------------------	--	----------------	----	-----------------------	---------	---	---	-------	-------	-----

		单位一张图	海康威视	Infovision FireProtection 智慧消防综合管理平台	所投数字消防综合管理平台支持单位一张图，通过可视化数据看板的形式，进行数据的呈现。 1、所投数字消防综合管理平台支持以 GIS 地图或平面图为背景，查看消防设备在地图上的分布，并可查看设备的监测值，设备发生报警时，点位进行红色闪烁提醒；视频监控的监控点上图，并在图上进行视频预览。	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	套	49600	49600	不免税
--	--	-------	------	--------------------------------------	--	----------------	----	-------------------------	---------	---	---	-------	-------	-----

				2、所投数字消防综合管理平台支持支持查看单位/设备总览，查看单位接入数、设备接入数；设备在离线分析，查看在线、离线和未注册的设备数量，并以饼状图的方式呈现； 3、所投数字消防综合管理平台支持支持查看报警数据的统计分析，报警和真实火警的数量，查看今日报警、今日处理率、近一年报警、报警处理										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				率；支持查看动态数据趋势，按照近一月、近半年、近 1 年的报警趋势图； 4、所投数字消防综合管理平台支持支持查看消防设施统计数据，查看火灾报警、视频图像预警、电气火灾、可燃气体、消防用水各类设备的设备总数。 5、所投数字消防综合管理平台支持支持查看隐患分析，查看隐患处理率、今日隐患；										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					按照近一月、近半年、近1年的报警趋势图；支持消防设备/传感器的上图，并在图上查看该设备/传感器的监测值。									
		消防网管	海康威视	Infovision FireProtect ion 智慧消防综合管理平台	所投数字消防综合管理平台支持消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 一、统计分析 1、所投数字消防综合管理平台支持支持各	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	套	23100	23100	不免税

				区域对消防设备和传感器设备运维结果统计； 2、所投数字消防综合管理平台支持支持呈现异常区域，并对异常原因 TOP10 进行排名 3、所投数字消防综合管理平台支持支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 二、设备状态										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				4、所投数字消防综合管理平台支持支持呈现消防设备、传感器详细数据。 5、所投数字消防综合管理平台支持支持查看消防设备状态结果，可导出结果。 6、支持设备的远程升级。 三、异常分析 7、所投数字消防综合管理平台支持支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 8、所投数字消防综合管理平台支持支持自定义画像规则。									
		移动端APP小程序应用	海康威视	Infovision FireProtect ion 智慧消防综合管理平台	1、所投数字消防综合管理平台支持移动端APP 应支持安卓操作系统和 IOS 操作系统上运行。 2、所投数字消防综合管理平台支持移动端应用应包含数据监测、隐患管理、设备管理、防火检查、安	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	自合同生效之日起90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	套	13500	13500	不免税

				全评估、能耗研判、 视频预览、视频回放、 消控值班、岗位自查、 巡查卡配置、扑救力 量、制度职责、报警 管理、防火巡查。 3、所投数字消防综合 管理平台支持移动端 应支持展示近 24 小时 内的报警数、未处理 报警数、隐患数、未 处理隐患数。 4、所投数字消防综合 管理平台支持移动端 应支持通过扫一扫的 方式扫描巡检二维										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				码，支持查看巡查点的详细信息。 5、所投数字消防综合管理平台支持移动端应支持通过扫一扫或一键上报的方式进行隐患上报；移动端应支持输入隐患名称、描述及图片后，支持将隐患信息上报至平台。 6、所投数字消防综合管理平台支持移动端应支持查看报警列表，支持查看未处理报警数量、今日报警										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					数； 7、所投数字消防综合管理平台支持移动端应支持根据区域、报警时间区间、报警类型、处理状态、报警等级进行报警筛选； 8、所投数字消防综合管理平台支持移动端应支持查看火灾报警系统、视频图像预警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防用水系统、充电桩系统的报警信息。									
		消防水	海	Infovi	1、所投数字消防综合	杭州海	中国	自合同生	招标	1	套	15100	15100	不

		系统监测	康威视	sion FireProtect ion 智慧消防综合管理平台	管理平台支持设备接入：支持接入用水主机、室外消火栓、一体式无线压力液位表等消防用水监测设备。 2、所投数字消防综合管理平台支持设备管理：支持下发水压、液位、温度、湿度等阈值； 3、所投数字消防综合管理平台支持数据监测：支持监测消防水系统的水压、液位、温湿度等状态；支持	康威视数字技术股份有限公司		效之日起90 天内供货完毕并验收合格	人指定地点						免税
--	--	------	-----	---------------------------------	---	---------------	--	--------------------	-------	--	--	--	--	--	----

					通过用水主机对消防水泵控制柜的启动/停止、正常/故障等状态进行监测；支持对室外消火栓的水压进行监测，并接入碰撞报警、偷盗报警、开盖报警等。									
		视频图像火灾报警监测	海康威视	Infovision FireProtect ion 智慧消防综合管	1、所投数字消防综合管理平台支持设备接入：支持接入智能分析仪、安消智能相机、安消联动相机、可视化烟雾探测器、热成像感温探测器，按设备网络 SDK 协议进行	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	套	20800	20800	不免税

				理平台	接入。 2、所投数字消防综合管理平台支持支持配置智能分析仪的轮询模式，在平台上按算法对监控点进行分组，从平台取视频流在分析仪上进行轮询分析。									
11	图形工作站	台式机	联想	Think Centre M760t-K082	*1、CPUi7-14700 2、内存 32GB 3、硬盘 1TB SSD 4、显卡 RX4060Ti -8G 独显 5、显示器 27 寸 2K 分辨率	联想（北京）有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	台	12300	12300	不免税

					说明：我方所投的“台式机”属于政府强制采购的节能产品，投标文件已提供有效的产品节能认证证书）。									
	服务器	服务器（X86）	海康威视	DS-V M22 R-C/ R2C/ U/Edge Lite/	◎1、所投服务器（X86）CPU：配置为2颗C86架构、主频≥3.0GHz的国产化处理器。 *2、所投服务器（X86）内存配置4根32G DDR4,8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3、所投服务器（X86）	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	台	27300	27300	不免税

					硬盘配置系统盘为 2 块 480G SSD (RAID1), 数据盘为 1 块 960G SSD (无 RAID), 备份盘 1 块 4T 7.2K SATA; 4、所投服务器 (X86) 阵列卡配置 SAS+HBA 卡 (支持 RAID 0/1/10) 5、所投服务器 (X86) PCIE 扩展: 最大支持 4 个标准 PCIE 插槽 6、所投服务器 (X86) 网口: 2 个千兆电口 7、所投服务器 (X86)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，5 个以上 USB 3.0 接口,2 个 VGA 接口； 8、所投服务器（X86） 电 源： 配 置 550W（1+1）高 效 铂 金 CRPS 冗余电源									
1 2	安装	前端口 位设备 安装	兰 盾 定 制	定制	1、前端监测点位安装 费用	郑州兰 盾电子 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	1078 8	个	25	269700	不 免 税
	调试 运维	设备调 试、对 接、售后	兰 盾 定	定制	1、设备调试、平台对 接、及售后运维服务 费用（三年）	郑州兰 盾电子 有限公	中国	自合同生 效之日起 90 天内供	招标 人指 定地	1	项	126000	126000	不 免 税

		运维服 务费用 (三年)	制			司		货完毕并 验收合格	点					
1 3	校园 北区 安防 系统	400W 全 彩警戒 摄像机	海 康 威 视	DS-2 CD22 4XY ZUV A-BC DEF	1、所投 400W 全彩警戒摄像机具有 400 万像素 CMOS 传感器。内置 GPU 芯片。内置麦克风和喇叭。 2、所投 400W 全彩警戒摄像机最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。 3、所投 400W 全彩警戒摄像机支持双码流	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	30	台	790	23700	不 免 税

				技术，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流 640x480@25fps。 所投 400W 全彩警戒摄像机在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度不小于 1400TVL。 4、所投 400W 全彩警戒摄像机支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 aseline/Main/High Profile。 5、所投 400W 全彩警戒摄像机信噪比为										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					62dB。 6、所投 400W 全彩警戒摄像机具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 7、所投 400W 全彩警戒摄像机支持检出两眼瞳距 19 像素点以上的人脸图片。										
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				8、所投 400W 全彩警戒摄像机支持最佳抓拍和快速抓拍 2 种人脸图片抓拍模式设置选项。 9、所投 400W 全彩警戒摄像机具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 10、所投 400W 全彩警戒摄像机支持声音报警功能，报警声音										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 (其中 15 个为备用设备，信阳学院移交景明路西楼宇后安装)									
		400W6 寸 20 倍 光学变 焦球机	海 康 威 视	DS-2 DE64 XYZI W-A BC/V WS	1、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持图像尺寸 2560×1440 2、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 3、所投 400W6 寸 20	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	3	台	3680	11040	不 免 税

				倍光学变焦球机采用双光补光，红外补光150m，白光100m 内置加热玻璃，有效除雾 4、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR 5、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持23 倍光学变倍，16 倍数字变倍										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				6、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持 3D 数字降噪，支持真宽动态 8、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持定时抓图与事件抓图功能 9、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持定时任务，一键守望，										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					一键巡航功能 10、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持 SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，最大支持 512 GB MicroSD 卡存储 11、所投 400W6 寸 20 倍光学变焦球机支持 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准									
		接入交	海	DS-3	1、所投接入交换机交	杭州海	中国	自合同生	招标	10	台	680	6800	不

		换机	康威视	E0510SP-SE	换容量 20Gbps 2、所投接入交换机包转发率 14.88Mpps 3、所投接入交换机下行端口 8 个 10/100/1000Base-T 以太网 POE 电口 4、所投接入交换机支持上行端口 1 个千兆电 1 个千兆 SFP 光 5、所投接入交换机 MAC 地址表 4KMAC 6、所投接入交换机端口最大供电功率：30W	康威视数字技术股份有限公司		效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	人指定地点						免税
--	--	----	-----	------------	---	---------------	--	---------------------	-------	--	--	--	--	--	----

					7、所投接入交换机整机最大供电功率：60W 8、所投接入交换机业务口防雷 ±6kV，无风扇，自然散热 9、所投接入交换机支持一键上云管理，支持 VLAN 划分									
		摄像机安装调试定制	兰盾定制	定制	枪机专用支架 30 个 12V2A 室外防水电源 30 个 球机专用支架 3 个 3 米监控立杆含立杆基础制作 5 个 不锈钢防水箱 10 个	郑州兰盾电子有限公司	中国	自合同生效之日起 90 天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	33	台	450	14850	不免税

					插座 4 位 3 孔 11 个 附件辅料 抱箍、管 件、螺丝、软管等辅 材辅料 33 套 安装人工费 33 台									
		光模块	诺 可 信	SFP- GE-B X03	1、10km（A 端/B 端） 千兆单模单纤光模块 10 对	深圳市 诺可信 科技股 份有限 公司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	10	对	190	1900	不 免 税
		光缆	中 天	GYT S（24 芯）	1、户外 24 芯光缆	中天电 力光缆 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	2500	米	3	7500	不 免 税
		电源线	郑	YZ2*	1、YZ2*1.5 橡套电缆，	郑州第	中国	自合同生	招标	1000	米	4.5	4500	不

			星	1.5	300/500V 中压	三电 缆有 限公 司		效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	人指 定地 点					免 税
		网线	海 康 威 视	DS-1 LN5E -S/E	1、超五类非屏蔽双绞 线	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	2100	米	2	4200	不 免 税
		线管	联 塑	PVC2 0mm	1、20mm PVC 穿线管	中国联 塑集团 控股有 限公司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	1200	米	4	4800	不 免 税
		室外机	大	K450	1、室外防水机柜，标	北京盛	中国	自合同生	招标	1	个	1500	1500	不

		柜	唐保鏢	-15	准机架结构，高度15U	成大唐科技有限公司		效之日起90天内供货完毕并验收合格	人指定地点					免税
		ODF配线架	速豪光	24芯SC接口	1、24口单模SC满配机架式ODF配线架	北京速豪亿通光纤科技有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	2	套	680	1360	不免税
		辅材定制	兰盾定制	定制	1、光纤辅材 1米SC-SC跳线 60根，3米SC-LC跳线 40根，FC-LC跳线 20根，6口终端盒 10个，接续盒 5个，标签 10盒，扎带，套管等 1批	郑州兰盾电子有限公司	中国	自合同生效之日起90天内供货完毕并验收合格	招标人指定地点	1	批	1620	1620	不免税

					5 类水晶头 1 盒									
		网络设 备对接 施工定 制	兰 盾 定 制	定制	光纤施工 2200 米 光纤施工 2 地面软土 开挖回填 300 米 光纤熔接 200 芯 含机柜水泥台基础制 作 1 个 新接收监控对接现有 网络调试, 7 栋宿舍 楼, 2 栋教学楼, 2 个 球场, 1 个操场, 重新 部署新接收设备 IP, 确保通讯正常, 接入 现有视频平台, 约 100 个	郑州兰 盾电子 有限公 司	中国	自合同生 效之日起 90 天内供 货完毕并 验收合格	招标 人指 定地 点	1	批	17160	17160	不 免 税
合计 (元) 小写: <u>¥2392360.00</u> 大写: <u>贰佰叁拾玖万贰仟叁佰陆拾元整</u>														

投标人： 郑州兰盾电子有限公司（企业电子签章）

日 期： 2025 年 6 月 20 日

注：

- 1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2.单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等。
- 3.如果本表的合计金额与报价一览表的合计金额不一致的，以报价一览表的合计金额为准。
- 4.分项必须与招标文件第三章“采购需求”相对应。
- 5.投标人应明确列出所投所有设备的品牌和具体型号。